ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

I	MC	Messkategorie	[m ³ /h]	Volumenstrom	ηе [%]	Wirkungsgrad
	EC	Effizienzklasse	[Pa]	Statischer Druck / Gesamtdruck	N	Wirkungsgrad
	VSD	Frequenzumrichter (VSD)	[RPM]	Geschw indigkeit	[kw]	Bektrische Leistung
	SR	Spezifisches Verhältnis				•

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηε[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CRL-822-2T-0.33	Α	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	44.4	61.2	0.261	678	617	2832
CRL-925-2T-0.5	Α	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	46.5	61.7	0.417	930	762	2864
CRL-1028-2T-0.75	Α	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	48.7	63.6	0.676	1306	956	2791
CRL-1031-2T-1.5 IE3	Α	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	51.0	67.9	1.128	2006	1173	2854
CRL-1135-2T-3 IE3	Α	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.02	53.2	74.9	1.819	2579	1705	2908
CRL-1240-2T-4 IE3	Α	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.02	56.0	72.2	3.342	3944	2051	2913
CRL-1240-4T-1 IE3	Α	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	47.0	75.0	0.464	1916	532	1459
CRL-1445-4T-1.5 IE3	Α	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	49.8	75.4	0.860	3180	625	1470
CRL-1650-4T-2 IE3	Α	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	52.3	73.2	1.476	4037	848	1458
CRL-1856-4T-3 IE3	Α	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	54.4	76.5	2.340	5764	1021	1440