

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m³/h]	Débit	ηe [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kw]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HEPT-31-2T/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	31.2	40.2	0.386	2782	156	2722
HEPT-31-2M/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	31.2	40.1	0.386	2782	156	2733
HEPT-31-4T/H			Non soumis à ErP. Pe < 125 W							
HEPT-31-4M/H			Non soumis à ErP. Pe < 125 W							
HEPT-35-2T/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.3	42.9	0.620	4356	181	2880
HEPT-35-2M/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.6	42.2	0.630	4396	179	2851
HEPT-35-4T/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	28.9	40.6	0.142	2167	68	1366
HEPT-35-4M/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	28.4	40.1	0.145	2191	68	1371
HEPT-40-4T/H	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.3	60.4	0.255	4584	101	1438
HEPT-45-4T/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.1	41.8	0.420	4235	117	1447
HEPT-45-4M/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	31.6	40.2	0.445	4541	112	1407
HEPT-50-4T/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	32.6	40.4	0.597	5994	117	1434
HEPT-50-6T/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	29.8	40.8	0.180	3484	55	962
HEPT-50-6M/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	29.1	40.0	0.186	3601	54	963
HEPT-56-4T/H	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.8	60.4	0.883	11369	150	1374
HEPT-56-4M/H	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.6	58.1	0.924	11264	152	1369
HEPT-56-6T/H	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	30.1	40.1	0.261	4469	63	945
HEPT-63-4T/H	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	59.2	64.6	1.412	18426	163	1429
HEPT-63-6T/H	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.4	64.2	0.405	12036	67	923